

Łódź, 8 maja 2020 r.

Adm. VI.21.2.2020

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 – ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843. j.t) udziela odpowiedzi na wniosek z 8 maja 2020 r. do postępowania ” na dostawę, montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi”.

Wniosek zawierał następujące pytania:

1. Czy dopuszczalne jest dostarczenie dwóch mniejszych agregatów zamiast jednego?
2. Czy dopuszczalne jest montowanie agregatu na miejscu z mniejszych komponentów łatwiejszych do transportu?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Ad. 1 Zamawiający nie dopuszcza dwóch mniejszych agregatów zamiast jednego opisanego w dokumentacji.
- Ad. 2 Zamawiający dopuszcza montaż agregatu z mniejszych komponentów na miejscu pod warunkiem zachowania pełnej gwarancji producenta urządzenia.

**Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert.**

Starszy specjalista  
*Tomasz Grabowski*  
Tomasz Grabowski